



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

ที่ รบ ๗๖๘๐๑/-

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

เรื่องเดิม

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้พลังงานลง ๑๐% โดยให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจัดเตรียมระบบรายงานและประมวลผลผ่านเว็บไซต์ WWW.e-report.energy.go.th และเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการเพิ่มเติมตัวชี้วัดปี ๒๕๖๑ เชิงผลสัมฤทธิ์ เพื่อการปฏิรูปหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานราชการ ๖ เรื่อง รวมถึงเรื่องลดใช้พลังงานและรายงานผลสำเร็จ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๐-กันยายน ๒๕๖๑) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) จึงกำหนดให้ “มาตรการประหยัดพลังงาน” เป็นตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ และปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ให้ความสำคัญกับมาตรการประหยัดพลังงาน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์จึงได้จัดทำแผนการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานขององค์การฯ นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ จึงขอรายงานผลการลดใช้พลังงาน(ค่าไฟฟ้า)ขององค์การฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กันยายน ๒๕๖๓-สิงหาคม ๒๕๖๔)

ข้อพิจารณา

-เห็นควรให้มีการรณรงค์ช่วยกันประหยัดพลังงาน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางรุ่งนภา แสงดา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็น..... พิกุลแก้ว นนทราดำเนนทร

(นายเฉลิมพงษ์ บุตรน้ำเพชร)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

ความเห็น..... นนทราอุทวิท

(นายอดุลย์ นิมิตรนิวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

- อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ

อนุมัติ

(นายทองเจือ อุดร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสาขา : Ratch-sdo-93

หน่วยงาน : อบต.หนองพันจันทร์

อุตสาหกรรม

ข้อมูลหน่วยงาน

คนทำงาน

การใช้พลังงาน

รูปแบบการใช้พลังงาน

หน่วยงานที่ให้บริการ

ส่งข้อมูลสมบูรณ์

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ดัชนีการใช้พลังงาน

ข้อมูลสำหรับการจัดทำคำดัชนีการใช้พลังงาน ปีงบประมาณ 2564

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน อบต.หนองพันจันทร์

สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น กระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานของท่านถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 1. กลุ่มทั่วไป กลุ่มย่อย 7. หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. อบต. เทศบาล) เปลี่ยนกลุ่ม

ข้อมูลสำหรับการจัดทำคำดัชนีการใช้พลังงาน

1.งบประมาณแผ่นดินทั้งหมดของหน่วยงาน ปีพ.ศ. 2564 (บาท/ปี)

1.1 งบประมาณค่าไฟฟ้า (บาท/ปี)

1.2 งบประมาณค่าน้ำมัน (บาท/ปี)

ข้อมูล	ปีงบประมาณ 2564											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
2. บุคลากรทำงาน เต็มเวลา (คน)	46.00	46.00	46.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
3. พื้นที่ใช้สอย ภายในอาคาร (ตาราง เมตร)	1896.00	1896.00	1896.00	1896.00	1896.00	1896.00	1896.00	1896.00	1896.00	1896.00	1896.00	1896.00
4. เวลา ทำการ (ชั่วโมง)	176.00	176.00	168.00	184.00	160.00	160.00	184.00	136.00	152.00	168.00	168.00	168.00
5. ผู้ที่เข้ามาใช้ บริการ (คน)	561.00	602.00	1250.00	981.00	601.00	503.00	1009.00	808.00	1110.00	1009.00	800.00	501.00
6. พื้นที่การให้ บริการ (ตาราง กิโลเมตร)	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00
7. การออก พื้นที่ (ครั้ง)	153.00	161.00	155.00	150.00	149.00	145.00	164.00	158.00	180.00	187.00	201.00	198.00

*หมายเหตุ:กรณีหน่วยงานของท่านไม่มีข้อมูลของปัจจัยใด กรุณากรอก 0

ดูข้อมูลปี 2563

บันทึกข้อมูล

← หน้าหลัก

เปรียบเทียบ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานจริง

ไฟฟ้า (หน่วย)	ปีงบประมาณ 2564											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
ไฟฟ้า มาตรฐาน	9,316.55	8,719.25	10,195.83	9,232.30	7,960.85	8,452.91	10,126.26	9,522.63	10,583.95	10,358.75	9,569.96	9,021.80
ไฟฟ้าที่ใช้ จริง	0.00	4,875.00	4,516.00	4,220.00	4,057.00	4,406.00	5,986.00	5,887.00	6,594.00	5,622.00	6,506.00	5,957.00

น้ำมัน (ลิตร)	ปีงบประมาณ 2564											
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
น้ำมัน มาตรฐาน	1,510.93	1,510.93	1,510.93	1,500.65	1,500.65	1,500.65	1,500.65	1,500.65	1,500.65	1,500.65	1,500.65	1,500.65
น้ำมันที่ใช้จริง	0.00	1,743.25	1,833.50	1,757.50	1,700.50	1,653.00	1,710.00	26,093.28	29,112.87	25,132.94	1,615.00	1,615.00